



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.13.571.1.012430.09.08 ОТ 10.09.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: **Блоки и плиты из искусственного камня (адельрок)**

изготовленная в соответствии
с документацией фирмы-изготовителя.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(включая маркировку, указать полное наименование государственного санитарно-эпидемиологического
привед в нормативов):
СП 2.6.1.758-99 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99) СП 2.6.1.799-99 "Основные
санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99)"

Организация-изготовитель
"Supra S. A.", 28, rue du General Lercier FR-67216, Obernai(Франция)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
"Supra S. A.", 28, rue du General Lercier FR-67216, Obernai(Франция)

Основанием для признания продукции, соответствующей **(не-соответствующей)**
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, иные данные
учреждения, производного исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол радиологических испытаний № 9035/1785/08 от 05.09.2008 г. ИРЛ ОРГ ФГУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург".

№2140246

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф.):

Результаты радиационного контроля (Аэфф.)
Изделия из искусственного камня (адельрок): менее 120 Бк/кг

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

менее 370 Бк/кг (1 класс
строительных материалов)

Область применения:
для строительства и облицовки каминов.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Транспортировка, хранение и использование без ограничений по радиационному фактору.
Проведение производственного радиационного контроля каждой партии искусственного камня перед его использованием.

Информация, наносимая на этикетку:



Заключение действительно до 10.09.2013 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Росстгн Игорь Анатольевич

Бланк N 0140246